

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЦЕХ УПРАВЛЕНИЕ"

601911, г. Ковров, ул. 3.Космодемьянской, д. 7/2, кв. 1, т. 5-16-86

« 22 » 10 2014г. № 21,7

В Ковровскую городскую прокуратуру  
заместителю городского прокурора  
советнику юстиции  
А.Е.Молчанову

Представление за № 5-2-2014 от 24.09.2014г. об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг защиты прав потребителей рассмотрено с участием помощника Ковровского городского прокурора Минина Максима Александровича. По результатам рассмотрения сообщая следующее.

Работы по ремонту общего имущества многоквартирных домов необходимые для устранения выявленных нарушений за время рассмотрения представления выполнены частично.

По дому № 7/3 ул. 3 Космодемьянской работы по открытию продухов в подвальном помещении, по обеспечению теплоизоляции входных дверей в подъезды дома выполнены (копии актов выполненных работ прилагаются).

В связи с резким ухудшением погодных условий ремонтные работы по локальным повреждениям окрасочного и штукатурного слоев фасада, отмостки дома в виде трещин и просадок выполнить не представляется возможным.

В соответствии с требованием Постановления Госстроя от 27.09.2003г. №170 будет произведен весенний осмотр в 2015г. многоквартирных домов и по результатам осмотра работы по ремонту локальных повреждений окрасочного и штукатурного слоев фасада дома по д.д. №42, №56, №60 ул. Грибоедова; отмостки дома в виде трещин, просадок по д. №60 ул. Грибоедова будут включены в план работ по подготовке к зиме на 2015-2016г.г.

Срок исполнения 15.09.2015г.

О выполнении работ будет направлено дополнительное уведомление с предоставлением акта выполненных работ.

С работниками проведена разъяснительная беседа и объявлено замечание за несвоевременную организацию выполнения работ инженеру технического надзора Мамыкиной Т.Н. (копия приказа прилагается)

Директор



И.В.Митнев

