

«Утверждаю»  
Директор ООО «ЖЭЦ-Управление»

И.В.Минеев

АКТ

сезонного обследования жилого здания

ул. Грибоедова, д 32

апрель 2023г

Комиссия в составе:

Гл.инженера ООО «ЖЭЦ» М.Е.Храмова

Начальника ЖЭУ № 3 О.А.Лагутика

Энергетика ООО «ЖЭЦ» С.Ф.Семенова

Представителя дома Воронина А.А.

Произвела осмотр строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома


Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния
1.Фундаменты	Требуется устройство продухов подвала № 4
2.Стены	Довлительное состояние
3.Межпанельные швы	—
4.Кровля	Довлительное состояние
5.Инженерное оборудование: -система ХВС	Довлительное состояние
5.1-система ГВС	—
5.2-система отопления	Требуется замена участка розлива в подвале подвала № 1

5.3-система канализации	удовлетворительное состояние
5.4-электрические сети	удовлетворительное состояние
5.5-лифты	—
5.6-вентканалы	удовлетворительное состояние ТД МЧ. 09. 232
6.Лестничные клетки	удовлетворительное состояние
7. Обязательные работы по энергосбережению в соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Постановления Губернатора администрации Владимирской области от 12.11.2010г. № 1208	не требуется

Заключение комиссии:


Подписи членов комиссии:

Гл.инженер ООО «ЖЭЦ»



/М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 3



/О.А.Лагутик/

Энергетик ООО «ЖЭЦ»



/С.Ф.Семенов/

Представитель дома

/ /