


«Утверждаю»
Директор ООО «ЖЭЦ-Управление»
И.В.Минеев



АКТ
сезонного обследования жилого здания

ул. Транспортная, д. 81

апрель 2023г

Комиссия в составе:

Гл.инженера ООО «ЖЭЦ» М.Е.Храмова

Начальника ЖЭУ № 3 О.А.Лагутика

Энергетика ООО «ЖЭЦ» С.Ф.Семенова

Представителя дома Бисковой Т.А.

Произвела осмотр строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома


Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния
1.Фундаменты	Удовлетворительное состояние
2.Стены	Удовлетворительное состояние
3.Межпанельные швы	—
4.Кровля	Удовлетворительное состояние
5.Инженерное оборудование: -система ХВС	Удовлетворительное состояние
5.1-система ГВС	—
5.2-система отопления	Удовлетворительное состояние

5.3-система канализации	Удовлетворительное состояние
5.4-электрические сети	Удовлетворительное состояние
5.5-лифты	—
5.6-вентканалы	Удовлетворительное состояние от 16.02.23г.
6.Лестничные клетки	Удовлетворительное состояние
7. Обязательные работы по энергосбережению в соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Постановления Губернатора администрации Владимирской области от 12.11.2010г. № 1208	Не требуется

Заключение комиссии:


Подписи членов комиссии:

Гл.инженер ООО «ЖЭЦ»



/М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 3



/О.А.Лагутик/

Энергетик ООО «ЖЭЦ»



/С.Ф.Семенов/

Представитель дома

