

«Утверждаю»
Директор ООО «ЖЭЦ-Управление»
И.В. Минесев



АКТ
сезонного обследования жилого здания

Грибоедова 56

апрель 2023г.

Комиссия в составе:
Гл.инженера ООО «ЖЭЦ» М.Е.Храмова
Начальника ЖЭУ № 5 Т.Н.Мамыкиной
Мастера ООО «ЖЭЦ» О.А.Лагутика
Энергетика ООО «ЖЭЦ» С.Ф.Семенова
Представителя дома

Произвела осмотр строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния
1.Фундаменты	частичной рессант ценом
2.Стены	уф
3.Межпанельные швы	—
4.Кровля	уф
5.Инженерное оборудование: -система ХВС	уф
5.1-система ГВС	—

5.2-система отопления	уф
5.3-система канализации	уф
5.4-электрические сети	уф
5.5-лифты	—
5.6-вентканалы	уф по 15.01.13?
6.Лестничные клетки	уф
7. Обязательные работы по энергосбережению в соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Постановления Губернатора администрации Владимирской области от 12.11.2010г. № 1208	окна гер.

Заключение комиссии:

Подписи членов комиссии:

Гл.инженер ООО «ЖЭЦ»

/М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 5

/Т.Н.Мамыкина/

Мастер ООО «ЖЭЦ»

/О.А.Лагутик/

Энергетик ООО «ЖЭЦ»

/С.Ф.Семенов/

Представитель дома

/ / /