

«Утверждаю»
Директор ООО «ЖЭЦ-Управление»
И.В.Минеев



АКТ
сезонного обследования жилого здания

ул. Эми Космодромская, д. 11

апрель 2023г.

Комиссия в составе:

Гл.инженера ООО «ЖЭЦ» М.Е.Храмова
Начальника ЖЭУ № 4 Авериной О.Р.
Мастера ЖЭУ № 4 О.А. Лагутика
Энергетика ООО «ЖЭЦ» С.Ф.Семенова
Представителя дома Виленьковой С.П.

Произвела осмотр строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома


Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния
1.Фундаменты	<i>Удовлетворительное состояние</i>
2.Стены	<i>Ремонт кануров везде мусорных баков</i>
3.Межпанельные швы	<i>Ремонт шпш козьявнием жетелем</i>
4.Кровля	<i>Удовлетворительное состояние</i>
5.Инженерное оборудование: -система ХВС	<i>Удовлетворительное состояние</i>
5.1-система ГВС	<i>Удовлетворительное состояние</i>

5.2-система отопления	Ремонт розлива в корвале подвезда №4
5.3-система канализации	Устранение отстойников и вводов канализации
5.4-электрические сети	Установка нового силового щита (ВРУ) с выносом из корвала и размещение его на 1-ом этаже корвуда №3
5.5-лифты	Удовлетворительное состояние
5.6-вентканалы	Удовлетворительное состояние от 11.04.2012.
6.Лестничные клетки	Удовлетворительное состояние
7. Обязательные работы по энергосбережению в соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Постановления Губернатора администрации Владимирской области от 12.11.2010г. № 1208	Ремонт ЛПН по заявлениям жителей

Заключение комиссии:


Подписи членов комиссии:

Гл.инженер ООО «ЖЭЦ»




/М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 4




/Аверина О.Р./

Мастер ЖЭУ № 4



/О.А.Лагутик/

Энергетик ООО «ЖЭЦ»



/С.Ф.Семенов/

Представитель дома

/ /